SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
NBR 14.100			NBR ADOTADA-13.434(PARTES 1,2 E 3)					
SÍMBOLOS	SIGNIFICADO	QUANT.	CÓDIGO(Visual)	SÍMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANT.
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - ABC(5 lbs)	01	ESC (300x300)		EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	01
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 12KG / 6 A - 40-BC	-	ESB (300x300)		EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS ABC)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	-
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (H2O) - 10L / 2A	02	ESA (300x300)		EXTINTOR DE INCÊNDIO (H2OAP)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	02
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS BC) - ABC(20 lbc)	03	ESP (300x300)		EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS BC)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES	03
			A2 (300x300)		CUIDADO: RISCO INFLAMÁVEL	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR PRETA	PRÉDIAS E MATERIAIS ON AREAS COM PRESENÇA DE MATERIAIS COMBUSTÍVEIS INFLAMÁVEIS.	01
			A5 (300x300)		CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELA PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR PRETA	PRÉDIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM RISCO DE RISCO DE CHOQUE.	01
			M1 (300x300)		INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO DO FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DAS EDIFICAÇÕES.	01
			S3 (300x300)		SAÍDA A FRENTE	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER PRAÇA ACIMA DA PORTA, PARA ESCAPAR O MAI ACESSO	12
			S2D (300x300)		SAÍDA LATERAL DIREITA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER PRAÇA ACIMA DA PORTA (SEM SEIA)	02
			S2E (300x300)		SAÍDA LATERAL ESQUERDA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER PRAÇA ACIMA DA PORTA (SEM SEIA)	04
			S12 (300x300)	SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER PRAÇA ACIMA DA PORTA, PARA ESCAPAR O MAI ACESSO	02
			P2 (300x300)		PROIBIDO PROVOCAR CHAMAS	SÍMBOLO: CIRCULAR FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHAS	TODO LOCAL ONDE UTILIZAÇÃO DE CHAMAS POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO	01



DETALHE 01
S/ESCALA



DETALHE 02
S/ESCALA

DECRETO 63.911/2018
TABELA 3
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Risco	Carga de Incêndio MJ/m²
Baixo	até 300 MJ/m²
Médio	Entre 300 MJ/m² e 1200 MJ/m²
Alto	Acima de 1200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO	
SÍMBOLOS GRÁFICOS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	PRÉ-ESCOLA	CRECHES ESCOLAS MATERNAIS JARDINS DE INFÂNCIA

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/2019

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ / m²
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	CRECHES E SIMILARES PRÉ-ESCOLAS E SIMILARES	E-5	300 MJ / m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ / m²
BAIXO	300 MJ / m²

PLANTA
ESC:1:100

PROPRIETÁRIO(A) OU RESP. PELO USO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
CNPJ: 46.168.019.0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI
CREA: 5069612170-SP

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ÚN.

OCUPAÇÃO: CEMEI ADNORA GIRSANTE MOTT

LOCAL: AVENIDA JOSÉ MARIA ALMEIDA PRADO, 563 JARDIM PEDRO OMETTO-JAÚ/SÃO PAULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

RESPONSÁVEL PELO USO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI CREA Nº 5069612170-SP

ÁREA DA CONST.: 560,00 m² ESCALA: INDICADA DESENHO Nº: SE_002/2022 DESENHO: MÁRCIO LIMA