



CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO			
QUANTO À OCUPAÇÃO	GRUPO	PRÉ-escola	E
OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	E-5	Creche
DESCRIÇÃO			

AFASTAMENTOS DA CENTRAL DE GLP EM RELAÇÃO A LOCAIS DE RISCO	
LOCais	AFASTAMENTO MÍNIMO (m)
ABERTURAS DE DUTOS DE ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, POÇOS, CANALIS, TALHOS	1,50
FONTE DE IGNIÇÃO (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS)	3,00
REDES ELÉTRICAS	3,00

		<p>SINALIZAÇÃO MI</p>
<p>INCÊNDIO</p> <p>EXTINTOR DE</p>	<p>TÉRREO</p>	<p>Esta edificação está dotada das seguintes Sistemas de Proteção Contra Incêndios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Extintores de Incêndio Iluminação de Emergência Sinalização de Emergência
<p>Edificação em Estrutura de Concreto</p>	<p>Em caso de emergência:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corpo de Bombeiros Polícia Militar <p>Rua 1931</p>	

