



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP

Telefone: (14) 3602-1803

[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



### MEMORIAL DESCRITIVO

Jaú, 10 de novembro de 2.022.

Locais: Rua Maria Aparecida Lucas, nº 2, CEP: 17.209-590, Jardim Santa Rosa;  
Av. Prefeito Doutor Waldemar Bauab, nº 2, CEP: 17.209-310, Jardim Cila de Lucio Bauab;  
Rua Adão Blassioli, nº 2, CEP: 17.209-600, Jardim Santa Rosa;  
Rua Domingos Rufolo, nº 481, CEP: 17209-520, Jardim Itamarati;  
Rua Antônio Carlos Balbino, nº 95, CEP: 17.209-630, Jardim Santa Rosa e  
Rua Alvarino Gomes de Oliveira e Silva, nº 1025, CEP: 17.209-410, Jardim Itamarati, Jaú – SP.

Data da instalação: Previsto para fevereiro de 2.023.

Empresa responsável pela Execução: Empresa a ser contratada.

CREA Empresa: Empresa a ser contratada.

Responsável Técnico: Marçal José Bonato

ART: 28027230221854460

CREA: 5061329977

Telefone: (14) 3602-1803

E-mail: [marcalbonato@jau.sp.gov.br](mailto:marcalbonato@jau.sp.gov.br)

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, este documento refere-se ao Memorial Descritivo para pedido de instalação de Conjunto de Iluminação Pública padrão CPFL.

#### 1. Objetivo

Implantação de 42 conjuntos de iluminação pública de Led, a ser instalado na rede da concessionária sendo:

- 7 conjuntos na Rua Maria Aparecida Lucas;
- 11 conjuntos na Av. Prefeito Doutor Waldemar Bauab;
- 14 conjuntos na Rua Adão Blassioli;
- 8 conjuntos na Rua Domingos Rufolo
- 1 conjunto na Rua Antônio Carlos Balbino e
- 1 conjunto na Rua Alvarino Gomes de Oliveira e Silva,





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"  
Rua Paissandu, 444 – Centro – Jaú – SP  
Telefone: (14) 3602-1803  
[www.jau.sp.gov.br](http://www.jau.sp.gov.br)



em agosto de 2.022. O conjunto de Iluminação Pública é composto de luminária integrada de Led de 70W, braço curto e acessórios para fixação.

Quantidade	Potência da luminária (W)	Tipo de Braço
42	70	Curto

### 2. Procedimentos para empresas prestadoras de serviços

O responsável pela empreitada da obra, bem como o tomador de serviço, deve assegurar o cumprimento das diretrizes básicas de segurança do trabalho estabelecidas na orientação técnica - GED nº 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras.

### 3. Responsabilidades

A CPFL disponibiliza à Prefeitura Municipal toda informação técnica e necessária para a elaboração do projeto de instalação, substituição ou alteração do ponto de iluminação pública.

Cabe a Prefeitura Municipal atender e se responsabilizar pelas atribuições que lhe forem delegadas na carta resposta da distribuidora.

### 4. Legislação e Normas Relacionadas

ANEEL - Resolução 414 de 09 de setembro de 2010;

NBR 5101 - Iluminação Pública

NBR 13593/2011 - Reator Ignitor para lâmpada vapor de sódio a alta pressão - Especificação e ensaios.

CPFL - GED 3670 - Projeto de Iluminação Pública;


CPFL - GED 2583 - Iluminação Pública - Braço Médio e Longo;


CPFL - GED 4245 - Iluminação Pública - Luminária Integrada com kit removível (reator, ignitor e capacitor);

CPFL - GED 2586 - Iluminação Pública - Lâmpadas Vapor de Sódio a Alta Pressão;

CPFL - GED 5151 - Fornecedores de Materiais de Iluminação Pública.

As normas e padrões estão disponíveis para consulta no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)., clicando sobre a Distribuidora de sua região e seguir o caminho: Orientações Técnicas / Publicações Técnicas - link – Normas Técnicas.

  
\_\_\_\_\_  
Norberto Leonelli Neto  
Secretário de Habitação e Projetos Urbanísticos  
(Prefeitura)

  
\_\_\_\_\_  
Marçal José Bonato  
Engenheiro Eletricista da Secretaria de Habitação e  
Projetos Urbanísticos (Projetista)

