

R. TENENTE LOPES

R. VISCONDE DO RIO BRANCO

Planta Baixa - Escala 1:50

LEGENDAS	
	Caixa de equalização 20x20cm instalada a 30cm do solo
	Caixa de inspeção da terra suspensa
	Cabo anéis superiores e descidas, bitola 50mm
	Cabo anéis inferior enterrado 30cm no solo, bitola 70mm
	Conexão cabo-cabo em T ou X anel superior
	Conexão cabo-cabo em T ou X anel inferior
	Conexão cabo-telha metálica e cabo-caixa d'água com terminal estançada
	Descida de cabo

Observações

- A cada 1,5m deverá existir uma preilha em latão para prender o cabo na telha, parede ou rufo.
- Nos descidas deverão existir eletrodutos de pvc rígido 3/4", até 2,5m do solo, para proteção dos cabos.
- As conexões cabo-cabo do anel superior deverão ser feitas com dois split bolts.
- As conexões cabo-cabo e cabo-haste do anel inferior deverão ser feitas com solda isotérmica.



Projeto
Projeto de SPDA do Mercado Municipal de Jahu

Local
Rua Visconde do Rio Branco, nº 515, Centro - Município de Jahu - SP

Margal José Bonato Engenheiro Eletricista Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico	
Escola Indicada	Projeto
Data Agosto / 2025	Revisão 2.0
DESENHO Margal José Bonato	ART n/d

Referência
Planta Baixa e Legendas

Folha
01/01