



DECRETO 63.911/2018
TABELA 3

Risco	Carga de Incêndio MJ/m²
Baixo	até 300 MJ/m²
Médio	Entre 300 MJ/m² e 1200 MJ/m²
Alto	Acima de 1200 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO				
SÍMBOLOS GRÁFICOS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019			
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019			
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019			
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F-3	CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	<small> ARCADES DE BOLA, SALAS DE JOGO, QUADRA POLIVALENTES, AUTOPARCO, CAMPO DE FUTEBOL, AREIA, TÓRRE DE OBSERVAÇÃO, TÓRRE DE REFRIGERAÇÃO. </small>
CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/2019				
OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ / M ²	
LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO	F-3	150 MJ / m ²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ / m ²			
BAIXO	150 MJ / m ²			

A.U n° A50277-4

ÁREA DA CONST.: 460,00 m² ESCALA: INDICADA DESENHO Nº: PROJETO: MÁRCIO LIMA